

煤气厂开罐检验工程

施工说明

工程名称：煤气厂开罐检验工程

建设地点：青浦区北青公路 10068 号青浦煤气厂

工程建设内容：对青浦煤气管理所燃气厂 2 台 1000 立方和 2 台 100 立方液化石油气储罐进行开罐全面检验等工程。

- 1、管道敷设：安装铜管 DN100
- 2、管道冲洗：自动喷水灭火系统 管网水冲洗 公称直径 Dg100、Dg80
- 3、刷油刷漆：储罐 红丹防锈漆 刷 2 遍，储罐调和漆刷 3 遍，管道红丹防锈漆刷 2 遍、管道环氧富锌底漆刷 2 遍
- 4、阀门安装：气动紧急切断法兰阀门 DN50、DN80，截止法兰阀门 DN50、DN80 回流法兰阀门 DN50，法兰阀门 DN100
- 5、除锈防锈：人工除锈、动力工具除锈 金属面 中锈、喷射除锈 喷石英砂 管道 内壁，手工除锈 一般钢结构 中锈
- 6、挡墙拆修：砖砌挡墙、拆除砖砌体 砖结构，脚手架搭设 室外
- 7、设备试验：容器、反应器设备水压试验（气密试验）设计压力 10MPa 以内设备容积 500m³ 以内

建设单位：上海青浦煤气管理所

2017 年 6 月 20 日

